

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.2 .

PROJEKTANT SPEC.	VYPRACOVAL	KRESLIL	
MAREK SEIFERT	**MAREK SEIFERT**	**KATEŘINA SEIFERTOVÁ**	**ELEKTRO**

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. ARCH. JIŘÍ BOBEK	ING. JAKUB DUCHÁČ	TOMÁŠ PAVLÍK	
MÍSTO	OBJEKT "D2" A "D3" UNIVERZITNÍ NÁMĚSTÍ 1934/3, 733 40 KARVINÁ		
INVESTOR	SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ NA RYBNÍČKU 626/1, 746 01 OPAVA		

MARPO
PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY
28. ŘÍJNA 201
OSTRAVA - MAR. HORY

STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ VARNY A ZÁZEMÍ NA EDUKAČNÍ LABORATOŘ	DATUM	06/2016
	ÚČEL	**DPS**
	ČÍSLO ZAK.	**3100 / 3943**
ROZVODNICE RKL	MĚŘÍTKO **-**	VÝKRES Č. **D.1.4.3b-05**