

TABULKA MÍSTNOSTÍ-3.NP

ČÍSL. /mm/	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA / m2 /	PODL. KRYTINA	OBKLADY	S. VÝŠKA / mm/	POZNÁMKA
301	KANCELÁŘ	17,02	PVC		2640	
302	KANCELÁŘ	10,17	KOBEREC		2640	
303	PŘEDSÍŇ	5,87	PVC		2640	
304	CHODBA	72,08	KERAMICKÁ DL.	1400	2880	
[redacted]	UČEBNA	34,41	zátěžový koberec		3000	
306	KANCELÁŘ	10,10	PVC		3000	
307	PŘEDSÍŇ	6,54	PVC		3000	
308	KANCELÁŘ	14,92	VLYSKY		3000	
309	KANCELÁŘ	19,18	KOBEREC		3000	
[redacted]	UČEBNA	48,89	zátěžový koberec		3000	
311	KANCELÁŘ	15,09	KOBEREC		3040	
312	KANCELÁŘ	9,88	PVC		3030	
313	PŘEDSÍŇ	7,09	PVC		3030	
314	UČEBNA	53,83	KOBEREC		3040	
315	UMÝVÁRNA-ŽENY	6,79	KERAMICKÁ DL.	1620	3000	
316	WC-ŽENY	10,49	KERAMICKÁ DL.	1620	3000	
317	UMÝVÁRNA-MUŽI	4,79	KERAMICKÁ DL.	1620	3000	
318	WC-MUŽI	5,86	KERAMICKÁ DL.	1620	3000	
319	KANCELÁŘ	19,98	KOBEREC		3030	
320	KANCELÁŘ	27,80	KOBEREC		3030	
321	SCHODIŠTĚ	47,28	KERAMICKÁ DL.			
322	SCHOD. PROSTOR	4,43	KERAMICKÁ DL.			
[redacted]	KANCELÁŘ	22,92	zátěžový koberec		3000	
[redacted]	PŘEDSÍŇ	16,39	zátěžový koberec		3000	
325	KANCELÁŘ	27,84	KOBEREC		3030	
326	CHODBA	67,83	KERAMICKÁ DL.		3070	
327	KANCELÁŘ	30,82	KOBEREC		3030	
328	KANCELÁŘ	16,96	KOBEREC		3020	
329	KANCELÁŘ	31,15	KOBEREC		3060	
330	KANCELÁŘ	16,32	KOBEREC		3040	
331	KANCELÁŘ	30,83	KOBEREC		3040	
332	KANCELÁŘ	15,37	KOBEREC		3040	
333	KANCELÁŘ	28,15	KOBEREC		3040	
334	KANCELÁŘ	19,07	KOBEREC		3020	
335	KANCELÁŘ	19,70	KOBEREC		3030	
336	KANCELÁŘ	13,88	KOBEREC		3030	
337	SCHODIŠTĚ	46,80	KERAMICKÁ DL.			
338	OBOJMÍ VÝTAH					
339	KUCHYŇKA	3,82	KERAMICKÁ DL.	1440	3020	
340	UMÝVÁRNA-ŽENY	3,39	KERAMICKÁ DL.	1440	3060	
341	WC-ŽENY	10,88	KERAMICKÁ DL.	1440	3060	
342	UMÝVÁRNA-MUŽI	2,89	KERAMICKÁ DL.	1440	3020	
343	WC-MUŽI	8,04	KERAMICKÁ DL.	1440	3020	
344	ATELIÉR	44,18	VLYSKY		3030	
345	KANCELÁŘ	14,82	KOBEREC		3030	
346	KANCELÁŘ	13,17	KOBEREC		3030	
347	KANCELÁŘ	30,14	KOBEREC		3060	
348	CHODBA	28,79	KERAMICKÁ DL.		3000	

Legenda elektro

Zásuvka jednonásobná
16A,230V, AC, CYKY 3Cx2,5 osadit 20 cm nad podlahu
vedle dveří 120cm nad podlahu do společného rámečku
se spínačem(pokud není na výkrese uvedeno jinak)
v rozvaděči chráněna proudovým chráničem (0,03A)

Zásuvka jednonásobná
16A,230V, AC, CYKY 3Cx2,5 osadit 20 cm nad podlahu
do společného rámečku se zásuvkou PC
(pokud není na výkrese uvedeno jinak)
Zásuvka s ochranou před přepětím

Svod kabelu CYKY 3Cx2,5 , ve vkládací liště
od kabelu UTP oddělen přepážkou

V rozvaděči R3.1 přibude pět zásuvkových obvodů

V místě katedry 1x230V/16A a 2x UTP cat6a
Zásuvky na chodbách a přívody k nim, budou zasekány pod omítku

Rozvodná soustava : 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s normou
ČSN 33 2000-4-41, ed.2 ochrannými opatřeními stanovenými v oddíle
"411-Ochranné opatření:automatické odpojení od zdroje"
a souvisejícími normami podle odkazů v uvedené normě.

Ochrana před přímým dotykem živých částí je zajištěna:
-základní ochranou dle odst.411.2 jedním z opatření popsaných v příloze A, případně B.

Ochrana před dotykem neživých částí při poruše je zajištěna:
ochranným uzemněním a ochranným pospojováním dle odst. 411.3.1
-automatickým odpojením v případě poruchy dle odst. 411.3.2
-doplňkovou ochranou dle odst. 411.3.3
-dodržením podmínek pro síť TN dle odst. 411.4

Doplnění stávající elektroinstalace

NAVRHL	Ing.Radan Grusman	Měř.	1:100
ZODP. PROJEKTANT	Ing.Radan Grusman	Ar.č.	621
KRESLIL	Ing.Radan Grusman	Or.č.	3
DATUM	3/2017	St.	PD

G - ATELIER
GAGARINOVA 13, 748 01 OPAVA
e-mail: gatelier@seznam.cz
ATELIER IČO: 42881832, tel./fax:553623649

OBSAH	Č. VÝKRESU	STR.
Modernizace stávající infrastruktury FPF Bezručovo nám. 13, Opava III.NP-elektroinstalace	EL03	1