



OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ DODAVATELE

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce velkého a malého sálu a Stavební úpravy bývalé varny na edukační laboratoř Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
Název projektů:	Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě - výukové sály Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě - edukační laboratoř a výukové vybavení
Registrační číslo projektů:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002501 CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002502
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Slezská univerzita v Opavě
Adresa zadavatele:	Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
IČO/DIČ zadavatele:	47813059/CZ47813059
Zastoupen:	Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D., rektor
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.slu.cz

Zadavatel veřejné zakázky Rekonstrukce velkého a malého sálu a Stavební úpravy bývalé varny na edukační laboratoř Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Slezská univerzita v Opavě,

rozhodl o vyloučení dodavatele

BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem č.p. 88, 739 36 Bruzovice, IČO: 26807947, a tímto Vám své rozhodnutí oznamuje.

Odůvodnění:

Hodnotící komise požádala dodavatele o doplnění nabídky, nicméně po doplnění komise konstatovala, že dodavatel předložil plnění, které je v rozporu se zadávacími podmínkami, a to z těchto důvodů.

Část VZT / díl 2 Vzduchotechnika zřízení konstrukcí – pol. č. 103 a 104 - Chlazení servrovny: Sestava vnitřní nástěnná jednotka ... a venkovní kondenzační jednotky.

Dodavatel ocenil tuto položku na základě cenové nabídky svého poddodavatele společnosti ZIKOM-vzduchotechnika s.r.o., což dokládá příložením této nabídky s uvedením ceny příslušné položky. Pro posouzení splnění požadavků zadavatele dále dodavatel předložil Katalog produktů 2011-2012 společnosti LENNOX a.s. Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje běžnou chladicí jednotku s vnitřní nástěnnou jednotkou a venkovní kondenzátorovou jednotkou. V zaslaném podkladu (katalog) není označen žádný výrobek. V zaslaném katalogu

(LENNOX-2011-12) nenachází žádná chladicí jednotka odpovídající jednotce navržené projektantem (nástěnná jednotka) a zároveň katalog již neodpovídá současným předpisům a požadavkům projektanta uvedeným v TZ VZT (např. požadavky dle směrnice EKODESIGN EU č. 1253/2014). Posouzením parametrů výrobků, zadavatel konstatuje, že nabízený produkt nesplnil požadavky zadání.

Na základě druhého vysvětlení bylo nabídnuto zařízení SINCLAIR ASH-18BIF. Produktový list zařízení a návod k obsluze uvádí akustický tlak venkovní jednotky 56 dB (A) (Energetický štítek – 64 dB). V technických požadavcích projektant požaduje akustický tlak $L_p = 47$ dB (A). Venkovní jednotky nesplňují technický parametr pro akustický tlak o 9 dB (hluk-venkovní).

Prohlášení o shodě, návod k obsluze a produktový list neuvádějí splnění požadavků projektanta uvedených v TZ VZT (požadavky dle směrnice EKODESIGN EU č. 1253/2014, ČSN EN 12599). Posouzením parametrů výrobků, hodnotící komise konstatuje, že nabízený produkt nesplnil požadavky zadání.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat u zadavatele Námitky proti rozhodnutí o vyloučení dodavatele, které musí být zadavateli doručeny do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení dodavatele dle § 242 zákona.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení dodavatele podle § 242 uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.

V Opavě dne 9. 5. 2018



Public Market Advisory s.r.o.
JUDr. Michal Šilhánek
zástupce zadavatele