



## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE § 217

Název veřejné zakázky:	<b>Rekonstrukce velkého a malého sálu a Stavební úpravy bývalé varny na edukační laboratoř Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné</b>
Název projektů:	<b>Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě - výukové sály Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě - edukační laboratoř a výukové vybavení</b>
Registrační číslo projektů:	<b>CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002501 CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002502</b>
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Slezská univerzita v Opavě
Adresa zadavatele:	Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
IČO/DIČ zadavatele:	47813059/CZ47813059
Zastoupen:	Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D., rektor
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://zakazky.slu.cz">https://zakazky.slu.cz</a>

Zadavatel, Slezská univerzita v Opavě, tímto v souladu s ustanovením § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), předkládá písemnou zprávu zadavatele pro veřejnou zakázku.

<b>Označení zadavatele</b>	Slezská univerzita v Opavě, se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČO: 478 13 059
<b>Předmět veřejné zakázky</b>	<p>Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je provedení stavebních prací dle požadavků zadavatele, a to realizace stavebních prací.</p> <p>Předmětem akce je „Rekonstrukce a modernizace velkého a malého sálu, OPF Karviná“ dle projektové dokumentace pro provádění stavby, zakázkové číslo: 3065, ze dne: 06/2016 vyhotovené společností MARPO s.r.o., 28. října 201, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory.</p> <p>Současně jsou předmětem akce „Stavební úpravy bývalé varny a zázemí na edukační laboratoř, OPF Karviná“ dle projektové dokumentace pro provádění stavby, zakázkové číslo: 3100, ze dne 06/2016 vyhotovené společností MARPO s.r.o., 28. října 201, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory.</p>

	Ačkoliv se jedná o jediné zadávací řízení nedělené na dílčí části, a s ohledem na skutečnost, že jsou vyhotoveny dvě projektové dokumentace pro provedení stavby, byly uzavřeny dvě smlouvy o dílo s jediným vybraným dodavatelem.
<b>Cena sjednanou ve smlouvě veřejné zakázky, pokud byla uzavřena</b>	24 532 194 Kč bez DPH
<b>Použitý druh zadávacího řízení</b>	Zjednodušené podlimitní řízení.
<b>Označení účastníků zadávacího řízení</b>	<p>Cieslar, s.r.o., č.p. 325, 739 95 Bystřice, IČO 25815580;</p> <p>STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín, IČO 25853473;</p> <p>MEROPS spol. s r.o., Strojnická 374, Mosty, 735 62 Český Těšín, IČO 25394282;</p> <p>STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO 27810984;</p> <p>FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., Orlová - Lutyně, Školní 863, PSC 73514, IČO 25396293;</p> <p>BDSTAV MORAVA s.r.o., č.p. 88, 739 36 Bruzovice, IČO 26807947.</p>
<b>Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení</b>	<p>BDSTAV MORAVA s.r.o., č.p. 88, 739 36 Bruzovice, IČO 26807947.</p> <p>Hodnotící komise požádala dodavatele o doplnění nabídky, nicméně po doplnění komise konstatovala, že dodavatel předložil plnění, které je v rozporu se zadávacími podmínkami, a to z těchto důvodů.</p> <p>Část VZT / díl 2 Vzduchotechnika zřízení konstrukcí – pol. č. 103 a 104 - Chlazení servrovny: Sestava vnitřní nástěnná jednotka ... a venkovní kondenzační jednotky.</p> <p>Dodavatel ocenil tuto položku na základě cenové nabídky svého poddodavatele společnosti ZIKOM-vzduchotechnika s.r.o., což dokládá příložením této nabídky s uvedením ceny příslušné položky. Pro posouzení splnění požadavků zadavatele dále dodavatel předložil Katalog produktů 2011-2012 společnosti LENNOX a.s. Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje běžnou chladicí jednotku s vnitřní nástěnnou jednotkou a venkovní kondenzátorovou jednotkou. V zaslaném podkladu (katalog) není označen žádný výrobek. V zaslaném katalogu</p>

	<p>(LENNOX-2011-12) nenachází žádná chladicí jednotka odpovídající jednotce navržené projektantem (nástěnná jednotka) a zároveň katalog již neodpovídá současným předpisům a požadavkům projektanta uvedeným v TZ VZT (např. požadavky dle směrnice EKODESIGN EU č. 1253/2014). Posouzením parametrů výrobků, zadavatel konstatuje, že nabízený produkt nesplnil požadavky zadání.</p> <p>Na základě druhého vysvětlení bylo nabídnuto zařízení SINCLAIR ASH-18BIF. Produktový list zařízení a návod k obsluze uvádí akustický tlak venkovní jednotky 56 dB (A) (Energetický štítek – 64 dB). V technických požadavcích projektant požaduje akustický tlak <math>L_p = 47</math> dB (A). Venkovní jednotky nesplňují technický parametr pro akustický tlak o 9 dB (hluk-venkovní).</p> <p>Prohlášení o shodě, návod k obsluze a produktový list neuvádějí splnění požadavků projektanta uvedených v TZ VZT (požadavky dle směrnice EKODESIGN EU č. 1253/2014, ČSN EN 12599). Posouzením parametrů výrobků, hodnotící komise konstatuje, že nabízený produkt nesplnil požadavky zadání.</p>
<p><b>Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru</b></p>	<p>FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., Orlová - Lutyně, Školní 863, PSČ 73514, IČO 25396293.</p> <p>Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je ekonomická výhodnost nabídky.</p> <p>Hodnotila se celková nabídková cena za předmět plnění v Kč bez DPH, a to tak, že jednotlivé nabídky byly seřazeny od nejlevnější po nejdražší, přičemž nejvýhodnější nabídkou byla nejlevnější nabídka. S ohledem na tato kritéria byla hodnotící komisí jako nejvhodnější vyhodnocena nabídka výše uvedeného účastníka.</p>
<p><b>Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi</b></p>	<p>TRIMR s.r.o., Sokola Tůmy 1536/5, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČO 14616238;</p> <p>ATELIÉR TOP KLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 26823349;</p> <p>Jaromír Sívek, Hlavní třída 568/73, 708 00, Ostrava – Poruba, IČO 68310421.</p>
<p><b>Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita</b></p>	<p>Není relevantní.</p>
<p><b>Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito</b></p>	<p>Není relevantní.</p>

<b>Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito</b>	Není relevantní.
<b>Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo</b>	Není relevantní.
<b>Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity</b>	Zadavatel nedisponuje dostatečným technickým zázemím pro umožnění podání nabídky elektronickými prostředky.
<b>Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn</b>	Nebyl zjištěn střet zájmů zúčastněných osob.
<b>Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci</b>	Není relevantní.
<b>Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci</b>	Není relevantní.

V Brně dne 31. 7. 2018



**PMADVISORY**

PROFESSIONAL CONSULTING



Public Market Advisory s.r.o.

Lipová 906/1 | 602 00 Brno | IČO: 023 22 021

zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80898

Public Market Advisory s.r.o.

JUDr. Michal Šilhánek

pověřen zadavatelem