



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Název veřejné zakázky:	Dodávka interiérů pro Slezskou univerzitu v Opavě – FPF Opava
Název projektů:	Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
Registrační číslo projektů:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Slezská univerzita v Opavě
Adresa zadavatele:	Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
IČO/DIČ zadavatele:	47813059/CZ47813059
Zastoupen:	Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D., rektor
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.slu.cz

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), sděluje všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídek, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Dotaz č.1 - křeslo pro studenty:

V perokresbě uvádíte, že celková šířka sedáku židličky je 550 mm a celková hloubka 500 mm. V textu uvádíte rozměry sedáku šxh 55 x 50 cm. Předpokládáme, že správné rozměry jsou v perokresbě.

Odpověď:

Oba údaje jsou správné. V perokresbě jsou uvedeny rozměry v milimetrech, v popisu výrobku je pak stejný rozměr uveden v centimetrech.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

Dotaz č.2 - křeslo pro kantora:

Na perokresbě je uvedena šířka křesla 630 mm, není z toho patrné co je to za šířku. Předpokládáme, že jde o celkovou šířku, tzn. o průměr spodního kříže. U takto vysokých křesel se používají kříže o průměru 700 mm a to z důvodu stability.

Odpověď:

Jedná se o celkovou šířku křesla, tj. o šířku křesla včetně loketních opěrek. Rozměry spodního kříže zadavatel neuvádí, nicméně požaduje, aby použitý spodní kříž křesla zajišťoval stabilitu křesla.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

Dotaz č.3 – křeslo manažerské:

Na perokresbě je uvedena šířka křesla 650 mm, není z toho patrné co je to za šířku.

Předpokládáme, že jde o celkovou šířku, tzn. o průměr spodního kříže. U takto vysokých křesel se používají kříže o průměru 700 mm a to z důvodu stability.

Odpověď:

Jedná se o celkovou šířku křesla, tj. o šířku křesla včetně loketních opěrek. Rozměry spodního kříže zadavatel neuvádí, nicméně požaduje, aby použitý spodní kříž křesla zajišťoval stabilitu křesla.

V Brně dne 8. 4. 2019

Slezská univerzita v Opavě

Zastoupena společností

Public Market Advisory s.r.o.

JUDr. Michal Šilhánek, jednatel