

ČIDLO ÚNIKU PLYNU (2st.)...1st. světelná+zvuk. signalizace+sepnutí ventilátoru,2st. světelná akustická signalizace+sepnutí BAP
ČIDLO ÚNIKU CO . (2st.)...1st. světelná+zvuk. signalizace+sepnutí ventilátoru,2st. světelná akustická signalizace,sepnutí ventilátoru+vypnutí kotelny
ČIDLO TEPLOTY . (40c)...světelná+zvuk. signalizace+sepnutí ventilátoru.po 10 minutách + zvuková signalizace, vypnutí kotelny

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. HENDRYCH JIŘÍ	ING. HENDRYCH JIŘÍ MÁNESOVA č.23,OPAVA PRAC:BÍLOVECKÁ 167,OPAVA6 IČO: 11 54 40 58 mobil: 606 262 761 j.hendrych@volny.cz	
VYPRACOVAL:	ING. HENDRYCH JIŘÍ		
INVESTOR:	SLEZSKÁ UNIVERZITA v OPAVĚ,NA RYBNÍČKU 626/1, Opava IČO:47813059, DIČ: CZ 47813059		
MÍSTO:	k.ú.Opava Předměstí,par.č.655/1,Hradecká 665/17,Opava		
AKCE Modernizace kotelny"F"v budově Hradecká č.17,Opava		DATUM:	10/2021
		STUPEŇ:	DPS
		MĚŘÍTKO:	M 1:75
		FORMÁT:	A3/420*297
OBJEKT:SO 01 .budova univerzity D 1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D 1.4 5 MaR		ZAK. Č.:	
OBSAH: SCHÉMA REGULACE		SADA Č.:	VÝKRES Č. V10