020	kotelna	33,53
021	kotelna	33,25





LEGENDA

KOTEL — 3*Kotel kondenzační 20-90kW plynový nástěnný kondenzační ,váha 84kg
v*š*hl=850*480*570mm,NOx dle EN15502=6,odvod spalin/přívod 110/160mm
(SPOLEČNÉ ODKOUŘENÍ d200 NAD STŘECHU)

BAP / UK — PLYNOINSTALACE -STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ POTRUBÍ SPOJE SVAREM- POD STROPEM
NOVĚ INSTALOVANÝ HAVARIJNÍ UZÁVĚR PLYNU KOTELNY BAP DN50-mistnost č.020
NOVĚ INSTALOVANÝ HLAVNÍ UZÁVĚR KOTELNY DN50-mistnost č.020

PLYNOINSTALACE -ODVĚTRÁNÍ -OCELOVÉ POTRUBÍ SPOJE SVAREM,VEDENO VE STÁVAJÍCÍ TRASE

PLYNOINSTALACE -NOVÁ OCELOVÉ POTRUBÍ SPOJE SVAREM-DN50, PO ZDIVU,

AKUMULACE DN200/1,7m-POD KOTLY,0,2m NAD PODLAHOU,SOUČÁSTÍ TLAKOMĚR+VK,
3*DN25-DOPOJENÍ KOTLŮ

ČIDLO PLYNU-..2 STUPŇOVÉ(M.Č.019+021)

kotelna III. kategorie dle čsn 07 0730

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. HENDRYCH JIŘÍ
VYPRACOVAL:	ING. HENDRYCH JIŘÍ
INVESTOR:	SLEZSKÁ UNIVERZITA v OPAVĚ,NA RYBNÍČKU 626/1, Opava IČO:47813059, DIČ: CZ 47813059
MÍSTO:	k.ú.Opava Město,par.č.501/1,Masarykova 343/37,Opava

ING. HENDRYCH JIŘÍ
MÁNESOVA č.23,OPAVA
PRAC:BÍLOVECKÁ 167,OPAVA6
IČO: 11 54 40 58
mobil: 606 262 761
j.hendrych@volny.cz

AKCE: Modernizace kotelny v budově Masarykova tř.37,Opava

DATUM:	10/2021
STUPEŇ:	DPS
MĚŘÍTKO:	M 1:75
FORMÁT:	A3/420*297

OBJEKT: SO 01 .budova univerzity
D 1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D 1.4 2 PLYNOINSTALACE

ZAK. Č.:

OBSAH: PŮDORYS 1.PP-KOTELNY(m.č.020+021)
PLYNOINSTALACE

SADA Č.:

VÝKRES Č. V5