



ČIDLO ÚNIKU PLYNU (2st.)...1st. světelná+zvuk. signalizace+sepnutí ventilátoru,2st. světelná akustická signalizace+sepnutí BAP
ČIDLO ÚNIKU CO (2st.)...1st. světelná+zvuk. signalizace+sepnutí ventilátoru,2st. světelná akustická signalizace,sepnutí ventilátoru+vypnutí kotelny
ČIDLO TEPLLOTY (40c)...světelná+zvuk. signalizace+sepnutí ventilátoru po 10 minutách + zvuková signalizace, vypnutí kotelny

| | | |
|------------------------|---|---|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | ING. HENDRYCH JIŘÍ | ING. HENDRYCH JIŘÍ |
| VYPRACOVAL: | ING. HENDRYCH JIŘÍ | ING. HENDRYCH JIŘÍ |
| INVESTOR: | SLEZSKÁ UNIVERZITA v OPAVĚ,NA RYBNÍČKU 626/1, Opava IČO:47813059, DIČ: CZ 47813059 | MANĚSOVÁ č.23,OPAVA PRAČ:BLUDČICKÁ 167,OPAVA6 IČO: 11 54 40 58 mobil: 606 262 761 j.hendrych@volny.cz |
| MÍSTO: | k.ú.Opava Předměstí,par.č.655/1,Hradecká 665/17,Opava | |
| AKCE | Modernizace kotelny"E" v budově Hradecká č.17,Opava | |
| OBJEKT: | SO 01 .budova univerzity D 1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB D 1.4 5 MGR | |
| OBSAH: | SADA č.: | VÝKRES č. V10 |
| SCHÉMA REGULACE | | |