



SEZNAM MÍSTNOSTÍ 1.PP

001	SCHODIŠTĚ	9,74 m ²
002	CHODBA	47,58 m ²
003	VÝTAH	5,13 m ²
004	TECHNICKÁ MÍSTNOST NZS	5,80 m ²
006	STROJOVNA NN + PO	9,66 m ²
007	SERVEROVNA	12,68 m ²
008	DÍLNA ÚDRŽBY	26,40 m ²
009	SKLAD ÚDRŽBY	21,71 m ²
010	STROJOVNA RTCH	63,34 m ²
011	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	243,63 m ²
012	STROJOVNA SHZ	32,42 m ²
013	TECHNICKÁ MÍSTNOST CBS, ZOTK, RPO	11,35 m ²
014	BATERKÁRNA	15,39 m ²
015	EPS	1,13 m ²
016	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPFD	16,47 m ²

- požární úsek vybaven nouzovým osvětlením
- 25 - nucené větrání s násobnou výměnou vzduchu
- označení směru úniku
- PK - dveřní křídlo bez zámku nebo s kováním dle EN 179
- EI 30 DP1 - požadovaná požární odolnost stropu
- 21A - hasicí přístroj práškový
- N1.01-III. - označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti
- hranice požárního úseku
- EI 30 DP3-C2 - požární uzávěr
- ústředna EPS
- EPS - požární úsek vybaven hlásiči EPS
- strojovna SSHZ

ZODPOVĚDNÝ	RADIM STAVIAR	<div>STAVIAR</div> <div>POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB</div>	
PROJEKTANT	autorizovaný technik ČKA/IT 1007258		
AUTOR	RADIM STAVIAR	MĚŘÍTKO	1:100
SPOLUPRÁCE	Ing. Libor Fiala	STUPEŇ	Design and Build
INVESTOR	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	DATUM	ZAKÁZKA
MÍSTO	Parcela 1182/2, k. ú. Karviná - město	06/2023	23-06056
AKCE	Novostavba CEPIS		
VÝKRES	Půdorys 1PP		