



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná dle směrnice rektora č. 3/2023, o zadávání veřejných zakázek na Slezské univerzitě v Opavě, a v souladu s ust. § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále i „ZZVZ“), s názvem:

Modernizace výtahu v objektu Slezské univerzity na Masarykově třídě 343/37, Opava

Základní identifikační údaje zadavatele

Název:	Slezská univerzita v Opavě
Sídlo:	Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
IČ / DIČ:	47813059 / CZ47813059
Statutární zástupce:	doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., rektor

Zadavatel v souladu s odst. 17) výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Modernizace výtahu v objektu Slezské univerzity na Masarykově třídě 343/37, Opava“ (dále jen „Výzva“) sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1:

Dotaz:

*Dobrý den,
prosíme o vysvětlení ZD. V podmínkách je uveden hydraulický výtah. je možno nabídnout bezstrojovný trakční výtah, na který šachta připravena?
Je možno nabídnout a rozměr kabiny 1120x1400mm ?
Děkuji*

Odpověď na dotaz:

Zadavatel při stanovení technických podmínek pro zpracování nabídky (technické specifikace, která je součástí Výzvy jako její příloha č. 2), podle kterých požaduje dodání hydraulického výtahu, vycházel z provozních zkušeností s tímto typem výtahu a jeho vlastnostem, zejm. tichým provozem, měkkou jízdou, spotřebou elektrické energie apod.

Zadavatel tak v této souvislosti neumožňuje variantní řešení, jak je uvedeno v odst. 10) Výzvy, tj nepřipouští variantu trakčního výtahu.



Spolufinancováno
Evropskou unií



V příloze č. 2 Výzvy je stanovena mj. technická specifikace předmětu plnění takto:

Vnitřní „užitné“ rozměry kabiny:	1200 x 1290 mm (šířka x hloubka)
----------------------------------	----------------------------------

Zadavatel při stanovení rozměrů vycházel ze stávajících stavebně-technických poměrů, přičemž vnitřní rozměry kabiny považuje za minimální s tím, že **dodavatel může dodat kabinu s většími vnitřními užitnými rozměry při respektování technických a provozních možností stávající výtahové šachty**, které jsou uvedeny příloze č. 2 Výzvy, tj. zejména vnitřních rozměrů výtahové šachty.

Změna zadávací dokumentace:

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel vydává nově upravené znění přílohy č. 2 „Technická specifikace předmětu plnění“, a to tak, že vnitřní užitné rozměry kabiny jsou nově vymezeny jako minimální, dodavatel tedy může navrhnout i výtahovou kabinu větších vnitřních rozměrů, které umožňuje velikost stávající výtahové šachty. Změny technické specifikace jsou vyznačeny červeně.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22. 4. 2025 do 10:00 hodin.**

V Opavě dne 1. 4. 2025

Za zadavatele, Slezskou univerzitu v Opavě,

Ing. Jiří Štefek,
administrátor poptávkového řízení