



LEGENDA:

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, ŘAZENÍ 1, 10A, 230V
  - SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, ŘAZENÍ 6, 10A, 230V
  - JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA DVOJITÁ, 16A, 230V, S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
  - JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA DVOJITÁ, 16A, 230V
  - DATOVÁ ZÁSUVKA RJ45, CAT6
  - B1 Přisazený LED panel, hranatý, 24W, 1950 lm, 3000K - teplá bílá, 300x300 mm
  - B2 Přisazený LED panel, hranatý, 18W, 1530 lm, 3000K - teplá bílá, 300x300 mm
- NN-soustava 3NPE AC 400/230V 50Hz / TN-C-S dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
- Nové světelné a zásuvkové okruhy jsou napájeny ze stávající elektroinstalace
  - Všechny rozvody jsou uloženy pod omítkou případně nad podhledem.
  - Spínače jednotlivých okruhů jsou umístěny 105 cm nad úroveň podlahy.
  - Spínače jsou umístěny do společných rámečků. Přednostně budou umístěny na straně kliky dveří.
  - Přesné osazení vypínačů a zásuvek a jejich typy a design určí investor na místě stavby!

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	STROP
3.01	PODESTA	89,73	KAMENNÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA + MALÍŘSKÝ NÁTĚR OBKLAD STĚNY DŘEVĚNÝ PANELOVÝ	VÁPENNÁ OMÍTKA + MALÍŘSKÝ NÁTĚR

Tato dokumentace je určena pro realizaci stavby  
Projektant nenese odpovědnost při použití na jiný, než uvedený účel.  
Při jakémkoliv nesouladu se skutečností nutno konzultovat s projektantem.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Jiří Kupczyn Kosmonautů 173 73581 Bohumín ČKAIT 1103490	
Jiří Kupczyn	Jiří Kupczyn		
INVESTOR: Slezská univerzita v Opavě IČ: 47813059 Na Rybníčku 626/1, Předměstí, 74601 Opava		datum	02/2025
Stupeň PD: DPS		formát	A3
STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE PODESTY 3.01		č. zakázky	2504
		měřítko	1:50
D.1.2.5 TPS - Silnoproud ZÁSUVKOVÉ A SVĚTELNÉ ROZVODY		č. výkresu	č.vyhotovení
		2504/ D.1.2.5.2.1	