



LEGENDA:

- ⌚ SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, ŘAZENÍ 1, 10A, 230V
- ⌚ SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, ŘAZENÍ 6, 10A, 230V
- ⌚ JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA DVOJITÁ, 16A, 230V, S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
- ⌚ JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA DVOJITÁ, 16A, 230V
- ⌚ DATOVÁ ZÁSUVKA RJ45, CAT6
- B1 Přisazený LED panel, hranatý, 24W, 1950 lm, 3000K - teplá bílá, 300x300 mm
- B2 Přisazený LED panel, hranatý, 18W, 1530 lm, 3000K - teplá bílá, 300x300 mm
- NN-soustava 3NPE AC 400/230V 50Hz / TN-C-S dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
- Nové světelné a zásuvkové okruhy jsou napájeny ze stávající elektroinstalace
 - Všechny rozvody jsou uloženy pod omítkou případně nad podhledem.
 - Spínače jednotlivých okruhů jsou umístěny 105 cm nad úrovní podlahy.
 - Spínače jsou umístěny do společných rámečků. Přednostně budou umístěny na straně kliky dveří.
 - Přesné osazení vypínačů a zásuvek a jejich typy a design určí investor na místě stavby!

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	STROP
2.01	PODESTA	90,17	KAMENNÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA + MALÍŘSKÝ NATĚR OBKLAD STĚNY DŘEVĚNÝ PANELOVÝ	VÁPENNÁ OMÍTKA + MALÍŘSKÝ NATĚR

Tato dokumentace je určena pro realizaci stavby
Projektant nenese odpovědnost při použití na jiný, než uvedený účel.
Při jakémkoliv nesouladu se skutečností nutno konzultovat s projektantem.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Jiří Kupczyn Kosmonautů 173 73581 Bohumín ČKAIT 1103490	
Jiří Kupczyn	Jiří Kupczyn		
<i>Kupczyn</i>	<i>Kupczyn</i>		
INVESTOR: Slezská univerzita v Opavě IČ: 47813059 Na Rybníčku 626/1, Předměstí, 74601 Opava		datum	02/2025
Stupeň PD: DPS		formát	A3
STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE PODESTY 2.01		č. zakázky	2504
		měřítko	1:50
		č. výkresu	č.vyhotovení
D.1.2.5 TPS - Silnoproud		2504/ D.1.2.5.2.1	
ZÁSUVKOVÉ A SVĚTELNÉ ROZVODY			