

Legenda elektro

- ♂ Spínač jednopólový strojek kryt(3558A-A651B),10AX,250V AC, osadit do v.120cm od podlahy
- ✕ Všeobecná značka - stropní svítidlo(přisazené nebo závěsné)
- ⌋ Zásuvka jednonásobná 16A,230V, AC, CYKY 3Cx2,5 osadit 20 cm nad podlahu vedle dveří 120cm nad podlahu do společného rámečku se spínačem(pokud není na výkrese uvedeno jinak) v rozvaděči chráněna proudovým chráničem (0,03A)
- 📞 Telefonní vývod dvojnásobný RJ45 pro přístroj 5013U, osadit 20cm nad podlahu do spol.rámečku se zásuvkami, ke každé zás. samostatné vedení UTP cat.6a v toy 16
- 3~16A Zásuvka nástěnná 3P+N+PE,318-415V AC, 6h, 16A (416RS6) IP44, CYKY 5Cx2,5, osadit do výšky 120cm nad podlahu

Svítidla označená "Nouz" pracují v normálním i nouzovém režimu, jsou s vlastním zdrojem, indikace stavu baterie, jsou napojena kabelem CYKY 5Cx1,5

Rozvodná soustava : 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s normou ČSN 33 2000-4-41, ed.3 ochrannými opatřeními stanovenými v oddíle "411-Ochranné opatření:automatické odpojení od zdroje" a souvisejícími normami podle odkazů v uvedené normě.

Ochrana před přímým dotykem živých částí je zajištěna:

-základní ochranou dle odst.411.2 jedním z opatření popsaných v příloze A, případně B.


Ochrana před dotykem neživých částí při poruše je zajištěna:

ochranným uzemněním a ochranným pospojováním dle odst. 411.3.1

-automatickým odpojením v případě poruchy dle odst. 411.3.2

-doplňkovou ochranou dle odst. 411.3.3

-dodržením podmínek pro síť TN dle odst. 411.4

NAVRHL	Ing.Radán Grusman	Měř.	1:100	 G - ATELIER Dostajeckého 28, 748 01 OPAVA e-mail: gatelier@centrum.cz IČO: 43801632, mob.: 982 834 912	
ZODP. PROJEKTANT	Ing.Radán Grusman	Ar.č.	805		
KRESLIL	Ing.Radán Grusman	Dr.č.	1		
DATUM	2/2023	St.	DSP		
OBSAH				Č. VÝKRESU	STR.
Dobudování podkroví a rekonstrukce objektu Hradecká 17, Opava				EL01	1
I.NP-Výtah					