

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 06.03.2023

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 12534/2023/OP/HP

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 17570/2023/OP/HP

VYŘIZUJE: Mgr. Dominika Majíčková
Ing. Kateřina Kolofíková

TEL.: 553 668 857

E-MAIL: dominika.majickova@khssova.cz

DATUM: 29.03.2023

Ing. Václav Čech
Ratibořská 1444/55
747 05 Opava

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Slezské univerzity v Opavě, se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, kterou zastupuje na základě plné moci Ing. Václav Čech, Ratibořská 1444/55, 747 05 Opava, IČ: 43977642, ze dne 06.03.2023, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení stavby „Dobudování podkroví a rekonstrukce objektů Hradecká 17“, parc. č. 655/1, k. ú. Opava – Předměstí.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení stavby „Dobudování podkroví a rekonstrukce objektů Hradecká 17“, parc. č. 655/1, k. ú. Opava – Předměstí, stavebník: Slezská univerzita v Opavě, se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Na základě žádosti Slezské univerzity v Opavě, se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, kterou zastupuje na základě plné moci Ing. Václav Čech, Ratibořská 1444/55, 747 05 Opava, IČ: 43977642, ze dne 06.03.2023, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení stavby „Dobudování podkroví a rekonstrukce objektů Hradecká 17“, parc. č. 655/1, k. ú. Opava – Předměstí, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předmětem projektové dokumentace je dobudování podkroví a rekonstrukce objektů nad části D a E stávajícího objektu. Dobudování podkroví se provede o jedno nadzemní podlaží s novou střešní konstrukcí a osobním výtahem včetně nutných stavebních úprav.

Nově vznikne 3. NP, kde bude místnost 301 počítačová učebna, 302 kancelář – pracovna, 303 kancelář – pracovna, 304 kancelář – pracovna, 305 kancelář – pracovna konzultant, 306 počítačová učebna, 307 chodba, 308 schodiště, 309 počítačová učebna, 310 laboratoř robotiky I, 311 laboratoř robotiky II, 312 chodba, 313 úklidová komora, 314 osobní výtah, 315 WC muži, 316 WC muži, pisoáry, 317 WC ženy, 318 kancelář – pracovna, 319 kancelář –

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khssova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

pracovna, 320 kancelář – pracovna, 321 kancelář – pracovna, 322 kuchyňka, 323 kancelář – pracovna, sekretariát, 324 kancelář – pracovna vedoucí, 325 kancelář – pracovna docent, 326 kancelář – pracovna docent, 327 kancelář – pracovna profesor, 328 laboratoř aplikované informatiky, 329 zasedací místnost, 330 kancelář – pracovna, 331 schodiště, 332 chodba, 333 strojovna, 334 kotelna, 335 sklad, 336 chodba a 337 zóna s kopírkou.

Ve 2. NP se vybourá sanitární zařízení a provede se nové s posunem, dále se vybourají všechna kastlíková okna, která se nahradí novými plastovými s trojsklem.

Větrání sanitárního zařízení (WC muži, WC ženy) ve 3. NP a ve 2. NP a úklidové komory bude pomocí ventilátorů, přívod vzduchu bude zajištěn přes mřížku ve dveřích. Odtahové potrubí s izolací bude vedeno pod stropem s vyústěním nad střechu objektu. V potrubí budou umístěny tlumiče hluku bránící šíření hluku potrubím směrem do místností a do venkovního prostředí. Ostatní místnosti ve 3. NP budou větrány přirozeně pomocí oken, která budou ovladatelná z podlahy. Umělé osvětlení je zajištěno LED svítidly požadované intenzity dle ČSN EN 12464-1, byl předložen výpočet umělého osvětlení, INGE OPAVA spol. s.r.o. Vytápění je pomocí otopných těles, zdrojem vytápění budou čtyři tepelný čerpadla voda/vzduch typu NIBE F2120-20-3*400 V. Venkovní jednotky o akustickém výkonu 53 dB (A) budou umístěné na konzolách před objektem. Nejbližší rodinná zástavba ve směru zvuku je vzdálená 52 m.

Ve 3. NP dojde k navýšení o 20 zaměstnanců a 30 studentů. Zaměstnanci budou mít vyčleněné záchodové kabiny. Studenti mohou využívat WC ve 2. NP, které je v docházkové vzdálenosti.

Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů.



Mgr. Dominika Majíčková
vedoucí oddělení hygieny práce
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, 1 list + PD (osobně)

1x KHS, OP/HP 1+1/2