



Legenda elektro

- Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, AC, CYKY 3Cx2,5 osadit 20 cm nad podlahu vedle dveří 120cm nad podlahu do společného rámečku se spínačem (pokud není na výkrese uvedeno jinak)
- Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, AC, CYKY 3Cx2,5 osadit 20 cm nad podlahu vedle dveří 120cm nad podlahu do společného rámečku se spínačem (pokud není na výkrese uvedeno jinak) v rozvaděči chráněna proudovým chráničem (0,03A)
- Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, AC, CYKY 3Cx2,5 osadit 20 cm nad podlahu 20cm nad pracovní plochy stolů (pokud není na výkrese uvedeno jinak) Zásuvka s ochranou před přepětím
- Zásuvka jednonásobná 16A, 250V AC, IP44 osadit 20cm od podlahy
- TV+R+SAT vývod pro přístroj (5011-A3303) osadit 20cm nad podlahu do spol. rámečku se zásuvkami, vedení KDX TV-VCCDY 75-5,6 v toy 16
- Telefonní vývod dvojnásobný RJ45 pro přístroj 5013U, osadit 20cm nad podlahu do spol. rámečku se zásuvkami, ke každé zás. samostatné vedení UTP cat.6a v toy 16
- Zásuvka nástěnná 3P+N+PE, 318-415V AC, 6h, 16A (416RS6) IP44, CYKY 5Cx2,5, osadit do výšky 120cm nad podlahu

331	schodiště	22,79	ocelové - nástupy dřevěné		anižovaný podhled ze čtverod - odnímatelné, protipožární
332	chodba	38,28	koberec	2640	
333	strojovna VZT - stávací - F	19,09	cementový potěr - stávací	2430	
334	kotelna	21,84	keramická dlažba	2800	
335	sklad	17,13	koberec	2800	
336	chodba	4,94	koberec	2800	
337	zóna s kopírkou	22,71	koberec	2800	

TABULKA MÍSTNOSTÍ-3.NP

OZN. /mm/	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA / m2 /	PODL. KRYTINA	OBKLADY	S. VÝŠKA / mm/	POZNÁMKA
301	počítačová učebna	34,91	koberec		2800	
302	kancelář - pracovna	13,17	koberec		2800	
303	kancelář - pracovna	20,30	koberec		2800	
304	kancelář - pracovna	20,32	koberec		2800	
305	kancelář - pracovna konzultant	11,82	koberec		2800	
306	počítačová učebna	35,63	koberec		2800	
307	chodba	25,21	koberec		2640	anižovaný podhled ze čtverod - odnímatelné, protipožární
308	schodiště	20,65	keramická dlažba	sokl keramický - 100mm		anižovaný podhled ze čtverod - odnímatelné, protipožární
309	laboratoř robotiky I	51,64	koberec		2800	
310	laboratoř robotiky II	53,03	koberec		2800	
311	kancelář - etamisté	30,30	koberec		2800	
312	chodba	37,41	koberec		2640	anižovaný podhled ze čtverod - odnímatelné, protipožární
313	úklidová komora	1,89	keramická dlažba	1500	2800	
314	osobní výtah	3,07				
315	WC - muži	2,52	keramická dlažba	1500	2800	
316	WC - muži, plošný	8,17	keramická dlažba	1500	2800	
317	WC - ženy	9,92	keramická dlažba	1500	2800	
318	kancelář - pracovna	13,72	koberec		2800	
319	kancelář - pracovna	14,64	koberec		2800	
320	kancelář - pracovna	10,72	koberec		2800	
321	kancelář - pracovna	13,40	koberec		2800	
322	kuchyňka	10,72	koberec		2800	
323	kancelář - pracovna sekretariát	18,76	koberec		2800	
324	kancelář - pracovna vedoucí	29,51	koberec		2800	
325	kancelář - pracovna docent	25,25	koberec		2800	
326	kancelář - pracovna docent	25,37	koberec		2800	
327	kancelář - pracovna profesor	22,70	koberec		2800	
328	laboratoř aplikované informatiky a designu	34,20	koberec		2800	
329	Zasedací místnost	27,85	koberec		2800	
330	kancelář - pracovna	27,57	koberec		2800	

NAVRHLIng.Radan GryzmaňMěř.1:100ZODP. PROJEKTANTIng.Radan GryzmaňAr.č.805KRESLILIng.Radan GryzmaňDr.č.5DATUM2/2023St.DSPATELIER IČO: 43891632, mob. 582 824 912

DBSAHČ. VÝKRESUSTR.

Dobudování podkrovní a rekonstrukce objektu Hradecká 17, OpavaIII.NP-elektroinstalace

EL051