



A/1a
svítidlo do rastru PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS

svítidlo nouzové – EMERGENCY EXIT LED/3W/230V IP65 6000K 1200mAh

spínač č.5 Tango

Proudová soustava 3NPE AC 50Hz 400V/TN–C–S
Navržená ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000–4–41ed.3
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí : izolací
kryty , přepážkami
Ochrana při poruše před dotykem neživých částí :
– při poruše automatickým odpojením
– doplňková ochrana – proudovými chrániči
– doplňující ochranou pospojováním
Prostředí dle ČSN 332000–5–51 ed.3 Z2 – samostatná příloha



VYPRACOVAL: Ing. Jiří Konečný		ING. ROMAN SABELA – projektce	
INVESTOR: Slezská univerzita v Opavě		IČO 42081033	
MÍSTO STAVBY: Karviná – Frýštát, Univerzitní náměstí č.p. 1934/3		Na kopci 2071	
ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ ČÁSTI STUDIJIHO ODDĚLENÍ		734 01 Karviná – Mizerov	
VĚSTAVBA WELCOME ROOMU		DATUM: 12/2023	02
osvětlení		MĚŘÍTKO: 1:50	