



- Nové světelné a zásuvkové okruhy jsou napájeny ze stávající elektroinstalace
- Všechny rozvody jsou uloženy pod omítkou případně a v elektroinstalačních žlabech.
- Spínače jednotlivých okruhů jsou umístěny 105 cm nad úroveň podlahy. Přednostně budou umístěny na straně kliky dveří.
- Přesné osazení vypínačů a zásuvek a jejich typy a design určí investor na místě stavby!

Tato dokumentace je určena pro realizaci stavby  
Projektant nenese odpovědnost při použití na jiný, než uvedený účel.  
Při jakémkoliv nesouladu se skutečností nutno konzultovat s projektantem.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Jiří Kupczyn	
Jiří Kupczyn	Jiří Kupczyn	Kosmonautů 173	
<i>Kupczyn</i>	<i>Kupczyn</i>	73581 Bohumín	
INVESTOR: Slezská univerzita v Opavě IČ: 47813059		datum	02/2025
Na Rybníčku 626/1, Předměstí, 74601 Opava		formát	A3
Stupeň PD: DPS		č. zakázky	2504
STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE KANCELÁŘE DĚKANA		měřítko	1: 50
		č. výkresu	č.vyhotovení
D.1.2.5 TPS - Silnoproud		2504/	
ZÁSUVKOVÉ A SVĚTELNÉ ROZVODY		D.1.2.5.2.1	