



Legenda elektro

- Spínač jednopólový strojek kryt(3558A-A651B),10AX,250V AC, osadit do v.120cm od podlahy
- Spínač sériový strojek kryt(3558A-A652B),10AX,250V AC, osadit do v.120cm od podlahy
- Spínač střídavý strojek kryt(3558A-A651B),10AX,250V AC, osadit do v.120cm od podlahy
- Spínač křížový strojek kryt(3558A-A651B),10AX,250V AC, osadit do v.120cm od podlahy
- Ovladač s orient.doutn. pro spínač řazení 1/0So, 1(6,7)So kryt(3558A-A653B),10AX,250V AC, osadit do v.120cm od podlahy
- Přepínač řaz. 6(1) IP44 10AX,250V AC, osadit do v.120cm od podlahy
- Přepínač sériový IP44 10AX,250V AC, osadit do v.120cm od podlahy
- Přepínač řaz. 6(1) IP44 10AX,250V AC, osadit do v.120cm od podlahy
- Všeobecná značka - stropní svítidlo(přisazené nebo závěsné)
- Všeobecná značka - nástěnné svítidlo
- LED svítidlo 8600lm, mř.96. zavěsit do v.2500 v m.č. 322-325 na strop
- LED svítidlo 4300lm, mř.96. zavěsit do v.2500 asymetrický reflektor
- LED svítidlo 2400lm, písk.skllo, přisazené
- Nouzové sv. nad dveře, 9W/1hod, s vlastním zdrojem, indikace stavu baterie, piktogram

Svítidla označená "Nouz" pracují v normálním i nouzovém režimu, jsou s vlastním zdrojem, indikace stavu baterie, jsou napojena kabelem CYKY 5C1,5

331	schodiště	22,79	ocelové - nástěpy dřevěné		anižovaný podhled ze čtverod -odnímatelné, protipožární
332	chodba	38,28	koberec	2640	
333	strojovna VZT - stávející - F	19,09	cementový potěr - stávející	2430	
334	kotelna	21,84	keramická dlažba	2800	
335	sklad	17,13	koberec	2800	
336	chodba	4,94	koberec	2800	
337	zona s kopírkou	22,71	koberec	2800	

OZN. /mm/	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA / m2 /	PODL. KRYTINA	OBKLADY	S. VÝŠKA / mm/	POZNÁMKA
301	počítačová učebna	34,91	koberec		2800	
302	kancelář - pracovna	13,17	koberec		2800	
303	kancelář - pracovna	20,30	koberec		2800	
304	kancelář - pracovna	20,32	koberec		2800	
305	kancelář - pracovna konzultant	11,82	koberec		2800	
306	počítačová učebna	35,63	koberec		2800	
307	chodba	25,21	koberec		2640	anižovaný podhled ze čtverod -odnímatelné, protipožární
308	schodiště	20,65	keramická dlažba	sokl keramický - 100mm		anižovaný podhled ze čtverod -odnímatelné, protipožární
309	laboratoř robotiky I	51,64	koberec		2800	
310	laboratoř robotiky II	53,03	koberec		2800	
311	kancelář - etamisté	30,30	koberec		2800	
312	chodba	37,41	koberec		2640	anižovaný podhled ze čtverod -odnímatelné, protipožární
313	úklidová komora	1,89	keramická dlažba	1500	2800	
314	osobní výtah	3,07				
315	WC - muži	2,52	keramická dlažba	1500	2800	
316	WC - muži, pisuáry	8,17	keramická dlažba	1500	2800	
317	WC - ženy	9,92	keramická dlažba	1500	2800	
318	kancelář - pracovna	13,72	koberec		2800	
319	kancelář - pracovna	14,64	koberec		2800	
320	kancelář - pracovna	10,72	koberec		2800	
321	kancelář - pracovna	13,40	koberec		2800	
322	kuchyňka	10,72	koberec		2800	
323	kancelář - pracovna sekretariát	18,76	koberec		2800	
324	kancelář - pracovna vedoucí	29,51	koberec		2800	
325	kancelář - pracovna docent	25,25	koberec		2800	
326	kancelář - pracovna docent	25,37	koberec		2800	
327	kancelář - pracovna profesor	22,70	koberec		2800	
328	laboratoř aplikované informatiky a designu	34,20	koberec		2800	
329	Zasedací místnost	27,85	koberec		2800	
330	kancelář - pracovna	27,57	koberec		2800	

NAVRHLIng.Radan GryzhanMěř.1:100ZODP. PROJEKTANTIng.Radan GryzhanAr.č. 805KRESLILIng.Radan GryzhanDr.č. 4DATUM2/2023St. DSP

OBDAHČ. VÝKRESUSTR.

Dobudování podkrovní a rekonstrukce objektu Hradecká 17, OpavaIII.NP-osvětlení

G - ATELIER
Dostojevského 26, 748 01 OPAVA
e-mail: gatelier@centrum.cz
ATELIER IČO: 43981632, mob. 582 824 912

EL04

1