

TABULKA MÍSTNOSTÍ		
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA(m²)
D2-0.20	ZÁDVEŘÍ	5,6
D2-0.23	KANCELÁŘ	28,3
D2-0.24	MULTIMEDIÁLNÍ LABORATOŘ	40,3
D2-0.32	WC ŽENY	2,6
D2-0.33	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	2,5
D2-0.34	WC ŽENY + IMOBILNÍ	4,1
D2-0.35	CHODBA	5,5
D2-0.36	AUDIOVIZUÁLNÍ LABORATOŘ	27,6
D2-0.37	KUCHYŇ	15,6
D2-0.38	CHODBA	56,8
D3-0.12	SERVER	20,1
D3-0.13	SKLAD	6,7
D3-0.15	EDUKAČNÍ LABORATOŘ	86,5
D3-0.16	STUDOVNA	64,6
D3-0.19	ZASEDAČKA	42,1
D3-0.39	WC MUŽI	8,8
D3-0.40	ÚKLID	3,7
D3-0.41	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	4,7
D3-0.46	CHODBA	48,2
B-0.52	CHODBA	20,3
B-0.53	KANCELÁŘ	24,5
B-0.54	STROJOVNA VZT	134,5
D2-0.25	UČEBNA	31,6
D2-0.26	UČEBNA	25,6
D2-0.27	PŘEDSÍŇ WC	5,2
D2-0.28a	WC	1,1
D2-0.28b	WC	1,1
D2-0.29	SKLAD	5,1
D2-0.30	CHODBA	15,5
D2-0.31	SPRCHY	6,0
D3-0.01	RAMPA	10,5
D3-0.02	ZÁDVEŘÍ	3,3
D3-0.03	SKLAD ODPADKŮ	3,2
D3-0.04	CHODBA	23,6
D3-0.05	HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	12,5
D3-0.06	VÝTAH	2,1
D3-0.07	PŘEDSÍŇ WC	2,6
D3-0.08	WC	1,6
D3-0.09	SPRCHA	2,3
D3-0.10	ŠATNA BUFETU	22,1
D3-0.11	SCHODIŠTĚ	10,2
D3-0.14	SKLAD BUFETU	3,7
D3-0.43	SKLAD OBALŮ VARNY	11,2
D3-0.44	SKLAD OVOCE A KONZERV	27,7
D3-0.45	SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN	27,8
D3-0.47	SKLAD	5,1
D3-0.48	MÍSTNOST PRO ROZVÁDĚČE	12,1
D3-0.49	SKLAD BUFETU	20,6
D3-0.50	OBALY BUFETU	13,5
D3-0.51	ZÁZEMÍ BUFETU	11,7
D3-0.55	SKLAD	19,5
		991,7 m²

LEGENDA ZNAČEK PO :

- Hranice požárního úseku
- PÚ N 101 / II.SPB — Nadzemní požární úsek s pořad. číslem 101, stupeň požární bezpečnosti - II
- EW 30DP3+C — Požární uzávěr bránící šíření tepla s 30-ti min. odolností, materiál hořlavosti DP3, samozav. zař.
- REW 30 — Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé konstrukce pro mezní stavy R, E, W (30 minut)
- REI 30 — Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I (30 minut)
- Nouzové osvětlení
- Prostor střežený samočinnými hlásiči požáru
- Akustické signalizační zařízení
- Únikový východ
- Směr úniku
- H 52/20 — Vnitřní hadicový systém - typu C (plochá hadice 20 m) průtok min. 1,1 l/s

PROJEKTANT SPEC.	VYPRACOVAL	KRESLIL	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
ING. L. HRADIL	ING. L. HRADIL	ING. L. HRADIL	

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY 28. ŘÍJNA 201 OSTRAVA - MAR. HORY
ING. ARCH. JIŘÍ BOBEK	ING. JAKUB DUCHÁČ	TOMÁŠ PAVLÍK	
MÍSTO	OBJEKT "D2" A "D3" UNIVERZITNÍ NÁMĚSTÍ 1934/3, 733 40 KARVINÁ		
INVESTOR	SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ NA RYBNÍČKU 626/1, 746 01 OPAVA		

STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ VARNY A ZÁZEMÍ NA EDUKAČNÍ LABORATOŘ	DATUM	06/2016
	ÚČEL	DPS
	ČÍSLO ZAK.	3100
PŮDORYS 1.PP - PBŘ	MĚŘÍTKO 1:175	VÝKRES Č. D.1.3-01