PŮDORYS 1.PP

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA[m2]	ÚPRAVA PODHLEDU
D2-0.20	ZÁDVEŘÍ	5,6	SDK KAZETY
D2-0.23	KANCELÁŘ	28,1	SDK AKUSTICKÝ PODHLED
D2-0.24	MULTIMEDIÁLNÍ LABORATOŘ	40,3	SDK KAZETY
D2-0.32	WC ŽENY	2,6	SDK KAZETY+I
D2-0.33	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	2,6	SDK KAZETY+I
D2-0.34	WC ŽENY + IMOBILNÍ	4,3	SDK KAZETY+I
D2-0.35	CHODBA	5,5	SDK KAZETY
D2-0.36	AUDIOVIZUÁLNÍ LABORATOŘ	27,6	SDK KAZETY
D2-0.37	KUCHYŇ	15,6	SDK KAZETY+I
D3-0.38	CHODBA	56,8	SDK KAZETY
D3-0.12	SERVER	18,4	SDK KAZETY
D3-0.13	SKLAD	6,7	SDK KAZETY
D3-0.15	EDUKAČNÍ LABORATOŘ	86,-	AKUSTICKÝ PODHLED
D3-0.16	STUDOVNA	64,-	AKUSTICKÝ PODHLED
D3-0.19	ZASEDAČKA	43,-	AKUSTICKÝ PODHLED
D3-0.39	WC MUŽI	8,8	SDK KAZETY+I
D3-0.40	ÚKLID	3,7	SDK KAZETY+I
D3-0.41	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	4,7	SDK KAZETY+I
D3-0.46	CHODBA	48,2	KOVOVÉ LAMELY - STÁVAJÍCÍ
		474,3 m²	
B-0.52	CHODBA	20,3	KOVOVÉ LAMELY
B-0.53	KANCELÁŘ	24,5	KOVOVÉ LAMELY
B-0.54	STROJOVNA VZT	134,5	KOVOVÉ LAMELY
D2-0.25	UČEBNA	31,6	KOVOVÉ LAMELY
D2-0.26	UČEBNA	25,6	KOVOVÉ LAMELY
D2-0.27	PŘEDSÍŇ WC	5,2	KOVOVÉ LAMELY
D2-0.28a	WC	1,1	KOVOVÉ LAMELY
D2-0.28b	WC	1,1	KOVOVÉ LAMELY
D2-0.29	SKLAD	5,1	KOVOVÉ LAMELY
D2-0.30	CHODBA	15,5	KOVOVÉ LAMELY
D2-0.31	SPRCHY	6,6	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.01	RAMPA	10,5	-
D3-0.02	ZÁDVEŘÍ	3,3	OMÍTKA
D3-0.03	SKLAD ODPADKŮ	3,2	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.04	CHODBA	23,6	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.05	HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	12,5	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.06	VÝTAH	2,1	-
D3-0.07	PŘEDSÍŇ WC	2,6	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.08	WC	1,6	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.09	SPRCHA	2,3	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.10	BATNA BUFETU	22,1	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.11	SCHODIŠTĚ	10,2	-
D3-0.14	SKLAD BUFETU	3,7	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.43	SKLAD OBALŮ VARNY	11,7	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.44	SKLAD OVOCE A KONZERV	27,7	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.45	SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN	27,8	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.47	SKLAD	5,1	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.48	MÍSTNOST PRO ROZVAĎEČE	12,1	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.49	SKLAD BUFETU	20,6	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.50	OBALY BUFETU	13,5	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.51	ZÁZEMÍ BUFETU	11,7	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.55	SKLAD	19,5	KOVOVÉ LAMELY
		517,4 m²	
		991,7 m²	

M4 - M4

M5 - M5

M6 - M6

M7 - M7

M1 - M1

M2 - M2

M3 - M3

LEGENDA:

PK - POŽÁRNÍ KLAPKA SE SERVOPOHONEM 24 V (AC) S PRUŽINOU, DÁLE VYBAVENÁ TERMOELEKTRICKÝM SPOUŠTĚČÍM ČIDLEM, SOUČÁSTÍ SERVOPOHONU JSOU I POMOCNÉ SPÍNAČE SE SIGNALIZACÍ POLOHY LISTU KLAPKY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI90

VV - VÝŘIVÝ ANEMOSTAT PRO PŘÍVOD/ODVOD VZDUCHU - KRUHOVÉ LAMELY (ODVOD BEZ LAMEL), ČELNÍ DESKA ČTVERCOVÁ / KRUHOVÁ VČETNĚ PŘIPOJOVACÍHO BOXU S VNITŘNÍ PROTIHLUKOVOU IZOLACÍ A REGULAČNÍ KLAPKOU

V-P - VYÚSTKA JEDNOŘADÁ POZINK (RAL 9010) S REGULACÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU

V-O - VYÚSTKA JEDNOŘADÁ POZINK (RAL 9010) S REGULACÍ PRO ODVOD VZDUCHU

TV-O - KOVOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL PRO ODVOD VZDUCHU (RAL 9010)

TV-P - KOVOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL PRO PŘÍVOD VZDUCHU (RAL 9010)

UK-S - UZAVÍRACÍ KLAPKA OVLÁDÁNÍ SERVOPOHONEM 0N/OFF 230 V S HAVARIJNÍ FUNKCÍ

RK - REGULAČNÍ A UZAVÍRACÍ KLAPKA PRO RUČNÍ NASTAVENÍ

ZK - ZPĚTNÁ PŘETLAKOVÁ KLAPKA S PRUŽINOU

TH - TLUMIČ HLUKU

DM - HLINÍKOVÁ NEPRŮHLEDNÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA, UPÍNÁNÍ ŠROUBY, VČETNĚ UPÍNACÍHO RÁMU

TEPELNĚ A ZVUKOVĚ IZOLOVANÁ OHEBNÁ HADICE (PRO NAPOJENÍ ANEMOSTATŮ)

OHEBNÁ HLINÍKOVÁ JEDNOVRSTVÁ HADICE

VÝŘIVÝ ANEMOSTAT - 48 ks LAMEL

VÝŘIVÝ ANEMOSTAT - 40 ks LAMEL

VÝŘIVÝ ANEMOSTAT - 40 ks LAMEL

POZNÁMKY:

- NÁSTĚNNÝ OVLADAČ VNITŘNÍCH JEDNOTEK CHLAZENÍ - PŘESNĚ UMÍSTĚNÍ KOORDINOVAT S PROJEKTEM INTERIÉRU!!!
- 100% VZT POTRUBÍ PŘÍVODU UPRAVENÉHO VZDUCHU VE VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ , SPIRÁLNĚ VINUTÉ POTRUBÍ (TZV.SPIRO) IZOLOVAT NÁVLEKY Z MINERÁLNÍ VATY TL.25 MM LAMINOVANÉ HLINÍKOVOU FÓLIÍ, ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ IZOLOVAT SAMOLEPÍCÍMI PÁSY Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU TL.30 MM LAMINOVANÉ HLINÍKOVOU FÓLIÍ
- VEDENÍ POTRUBÍ VZT A CHLADIVA KOORDINOVAT PŘI MONTÁŽI S OSTATNÍMI PROFESEMI
- PROSTUPY STĚNAMI - DODÁVKA STAVBY

LEGENDA:

POTRUBÍ CHLADIVA R410A A PAR CHLADIVA (PŘEDIZOLOVANÉ DVOJITÉ MĚDĚNÉ TRUBKY)

PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR Ø22 PRO ODVODU KONDENZÁTU S IZOLACÍ TL 6 mm)

ČERPADLO KONDENZÁTU

SCHÉMA OBJEKTU

PROJEKTANT SPEC.	VYPRACOVAL	KŘESLIL	Ing. Petr Madry
ING. PETR MADRY	ING. PETR MADRY	GABRIELA MAXOVÁ	Ostrava-Poruba 708 00
			19 Ul.Vl.Vlasova 2/Sazava 2b/19
			tel.:+420 596 232 111
			e-mail:petr.madry@rpo.cz

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. ARCH. JIŘÍ BOBEK	ING. JAKUB DUCHAČ	TOMÁŠ PAVLÍK	
MÍSTO	OBJEKT "D2" A "D3" UNIVERZITNÍ NÁMĚSTÍ 1934/3, 733 40 KARVINÁ		PROJEKTY • ZAMĚŘENÍ • PROJEKTY 28. ŘÍJNA 201 OSTRAVA - MAR. HORY
INVESTOR	SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ NA RYBNÍČKU 626/1, 746 01 OPAVA		
STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ VARNY A ZÁZEMÍ NA EDUKAČNÍ LABORATOŘ		DATUM	06/2016
		ÚČEL	DPS
		ČÍSLO ZAK.	3100
VZDUCHOTECHNIKA A OCHLAZOVÁNÍ		MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.
PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV		1:50	D.1.4.6b-01