

stropními anemostaty 6x420m³/hod, s odtahem do venkovního prostředí. Podlahy budou opatřeny zátěžovými koberci. Inženýrské sítě budou napojeny na stávající rozvody. Vytápění je navrženo teplovodní, deskovými radiátory ze stávající plynové kotelny v objektu.

Předložená dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů.



MUDr. Dagmar Červinková
vedoucí oddělení hygieny práce
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát + PD zpět

1x KHS MSK-ÚP Opava-HP