



Rozvodnice oceloplechová se zámkem dveří, komplet včetně lišť pro přístroje
120 modulů , nástěnná

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

automatickým odpojením od zdroje ve stavoveném čase v síti TN dle ČSN 332000-4-41 ed.2

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou budou typ A

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT SPECIALISTA	VYPRACOVAL	Ing. Barbora MARENČÁKOVÁ
ING. B. MARENČÁKOVÁ	LIBUŠE SVOJINSKÁ	LIBUŠE SVOJINSKÁ	Slezská 769
			738 01 Frydek-Místek
INVESTOR	Slezská univerzita Opava, Fakulta veřejných politik Bezručovo náměstí 14, Opava		autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby číslo autorizace 1102799
AKCE	Učebny pro výuku dentální hygieny		
	Slezská univerzita Opava, Bezručovo náměstí 14, Opava		
OBSAH	D.1.4.2 Silnoproudá elektrotechnika ROZVÁDĚČ 1R1.2.1	VÝKRES D.1.4.2.-5	VÝTIISK
		FORMÁT	2A4
		DATUM	02/2019
		STUPĚŇ	PROJEKT
		MĚŘÍTKO	