



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

ČÍSLO	OZNAČENÍ
MÍST.	MÍSTNOSTI
1	UČEBNA 1 - dent. hygiena
2	CHODBA
3	STERILIZACE
4	UČEBNA 2 - dent. hygiena
5	PŘEDSÍŇKA
6	WC

POZNÁMKA

Rozvodná soustava 3+N+PE AC 50Hz, 400V, TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí při poruše:
automatickým odpojením od zdroje ve stavoveném čase v síti TN,
zvýšena proudovými chrániči a ochranným pospojováním

LEGENDA

- A LED svítidlo, Flat Panel 618-11, LED 40W, 3950lm
- B LED svítidlo, Fosnova Slim Lex 3LED, 18W, 1350lm
- C LED svítidlo Brité Triton, 156,74W, 10322lm na závěs
- N Nouzové zářivkové svítidlo EXIT , 3x1WW , 350lm, nouzový zdroj 31 hodiny

- ☐ Jednopólový vypínač řazení 1, 10A, 230V, montáž do krabice + kryt a rámeček barva bílá
- ⏏ Sériový přepínač řazení 5, 10A, 230V, montáž do krabice + kryt a rámeček barva bílá
- ⏏ Zásuvka domovní jednonásobná bílá, 16A, 230V, IP30, zapuštěná, do krabice ve stropu zásuvka pro napojení svítidel nad křesly

— Světelná instalace provedena vodiči CYKY 3-Jx1,5mm2.

Vypínače ve výšce 1,2m

Instalace provedena nad podhledem, k vypínačům pod ornítkou

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PROJEKTANT SPECIALISTA	VYPRACOVAL	Ing. Barbora MARENČÁKOVÁ	
ING. B. MARENČÁKOVÁ		LIBUŠE SVOLINSKÁ	LIBUŠE SVOLINSKÝ	Slezská 789	
				738 01 Frydek-Místek	
INVESTOR		autorizovaný inženýr			
Slezská univerzita Opava, Fakulta veřejných politik		v oboru pozemní stavby			
Bezručovo náměstí 14, Opava		číslo autorizace 1102799			
AKCE	Učebny pro výuku dentální hygieny			FORMÁT	3A4
				DATUM	02/2019
				STUPEŇ	PROJEKT
				MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH	D.1.4.2 Silnoproudá elektrotechnika			VÝKRES	D.1.4.2.- 2
				PŮDORYS - SVĚTELNÁ INSTALACE	