


LEGENDA

S VNIŘNÍ VODINSTALACE – POTRUBÍ PLASTOVÉ  
T PPH 5216/PN16+IZOL.NÁVLEKOVÁ TL.5+15/20mm,  
C


POZN.: JEDNOTLIVÉ ODBOČKY BUDOU VYBAVENY UZAVÍRACÍMI VENTILY KOVOVÝMI S VK  
PRO MOŽNOST ODSTAVENÍ A UDRŽBY+PŘÍSTUP PŘES DVÍŘKA 150\*300mm.  
OHŘEV TUV BUDE CENTRÁLNĚ V AKUMULAČNÍM OHŘÍVAČI S NÁPOJENÍM NA PLINOVÉ KOTLE V KOTELNĚ

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY


- UM = UMYVADLO BILÉ +POLOSLOUP,2\*RV 1/2"+STOU.BAT.–ÚSTÍ OTOČNÉ..... 4KS
- WC = ZÁVĚSNÝ KLOZET BILÝ,SPLACHOVAČ STĚNOVÝ+RV 1/2 SOUČÁSTI..... 8KS
- PZ = PISOAR AUTOMATICKÝ –RADAROVÝ,R.V.1/2"..... 3KS
- DŘ = DŘEZ NEREZ,STĚN.PÁKOVÁ BATERIE ..... 2KS
- VÝ = VÝLETKA ZÁVĚSNÁ,SPLACHOVAČ STĚNOVÝ+RV1/2"+STĚN.BAT.SPRCHOVÁ.. 1KS
- UM1 = UMYVADLO INVALID/INV.+STOU.BAT.OTČNĚ ÚSTÍ+PÁČKA DLOUHÁ!!..... 1KS
- WC1 = ZÁVĚSNÝ KLOZET PRO INVALIDY+SPLACHOVAČ STĚNOVÝ+RV1/2"..... 1KS



Část A



Část B



TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ZDRAVOINSTALACE

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL	
ing.HENDRYCH JIŘÍ,		ing.HENDRYCH JIŘÍ,		ing.HENDRYCH JIŘÍ,	
OBUJDNATEL:		ing.HENDRYCH JIŘÍ,			
Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, Opava		BILOVĚCKÁ Ě.167,OPAVA			
AKCE: REVITALIZACE BUDOVY FYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU		IČO 11 54 40 58			
SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ		j.hendrych@volny.cz			
BEZRUCOVNO NAM.13, OPAVA		606 262 761			
OBSAH:		DATUM		02/2021	
PŮDORYS 3.NP – VODOINSTALACE		ÚČEL		DPS	
		ZAKAZKY		10/2021	
		MĚŘÍTKO:		Č.VÝKRESU	
		1:75		V.8	