



Dodatečné informace č. 1

k zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:
„SU – Modernizace kotelen v budovách SU v Opavě“

Zadavatel ve smyslu zákona:	Slezská univerzita v Opavě
Sídlo zadavatele:	Na Rybníčku 1, 746 01 Opava
Statutární zástupce:	doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. – rektor univerzity
IČ: / DIČ:	47813059 / CZ 47813059

Název veřejné zakázky:	SU – Modernizace kotelen v budovách SU v Opavě
Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná v rámci poptávkového řízení podle čl. 7 směrnice rektora č. 15/2016, o zadávání veřejných zakázek na Slezské univerzitě v Opavě, a v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněná na profilu zadavatele dne 13. 2. 2023 pod syst. č. P22V00000012

Slezská univerzita v Opavě, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, obdržela dne 24. 2. 2023 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, ke které poskytuje následující odpověď:

Dotaz č. 1:

Prosím o objasnění přívodu spalovacího vzduchu pro kotle v kotelně v budově Masarykova tř. 17 – SU – Modernizace kotelen v budovách SU v Opavě.

Na základě prohlídky není zcela jasné, zda jsou v kotelně skutečně tři průduchy, jak je patrné z výkresu č. V7 (Modernizace kotelny v budově Masarykova tř. 37 Opava).

Odpověď č. 1:

Zadavatel po konzultaci se zpracovatelem projektové dokumentace upřesňuje nově navržené řešení kotelny objektu Masarykova tř. 37, Opava, následovně:

Stávající komínové těleso má pouze dva funkční průduchy. Odkouření je společné pro všechny 3 kotle, a bude zaústěno do jednoho společného průduchu, druhý průduch bude využit pro přívod spalovacího vzduchu ke všem třem kotlům.

Větrání kotelny zajistí nově instalovaný ventilátor umístěný do stávajícího průrazu přes vnější stěnu budovy.

V Opavě, dne 28. 2. 2023

Za správnost: Ing. Jiří Štefek